TRANSFER-R KFT.
telephely

tűzcsap

PE SDR11, D110

D110

PE SDR11, D32

PE SDR11, D110

Létesítendő 1000 m3-es tűzivíztároló

III. ütemben megvalósuló tartálykocsi töltő

II. ütemben megvalósuló tartálypark

DN100

PE SDR11, D110

PE SDR11, D110

PE SDR11, D110

Létesítendő központi vezérlőterem

20kV-os elektromos távvezeték 5m-es védőövezete

5+63,80 TITÁSZ légvezeték kereszt.

Vsz. 0,0 ‰

120 mh.

Vsz. 0,0 ‰

112 mh.

5+90

105,878

Uralkodó szélirány

Vsz. 0,0 ‰

112 mh.

Vsz. 0,0 ‰

195 mh.

7+02

105,878

Lefuvató

Lefuvató 10m-es védővezete

7+36,08

IE

Orosz

burkolt rakterület

a) Csatlakozik az Euro Gas d.o.o. által rendszeresített sprinkler (es öztető) berendezéshez, mely adaptálva lesz a helyi viszonyokhoz.
b) Csatlakozik a Regicom Kft. által tipizált és alkalmazott palásth ütő berendezéshez, melyet a szállító adaptál a helyi viszonyokra.

I.ütemben létesítendő vasúti átfejtő

6+00

Vágányszám: 502

OROSZ tartálykocsi

OROSZ tartálykocsi

OROSZ tartálykocsi

7+00

g, EURO

megmaradó oldalrakodó

"Mozdony Állj!" tábla

Fény és hangjelző

Lebontandó oldalrakodó

Szélsebesség kijelző

Szélzsák

Fény és hangjelző

2+00

12

Vágányszám: 300

EU tartálykocsi

EU tartálykocsi

1+00

11+00

Normál nyomtávolságú vg.

50

a) Csatlakozik az Euro Gas d.o.o. által rendszeresített sprinkler (es öztető) berendezéshez, mely adaptálva lesz a helyi viszonyokhoz.
b) Csatlakozik a Regicom Kft. által tipizált és alkalmazott palásth ütő berendezéshez, melyet a szállító adaptál a helyi viszonyokra.

Vágányszám: 301

MÓDOSÍTÁS			
JEL:	DÁTUM:	ALÁÍRÁS:	VÁLTOZTATÁSOK:

ACIS
Benzinkúttechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Telefon: 23/503-960
Telefax: 23/503-961

TERVSZÁM:	RAJZSZÁM:	DÁTUM:	LÉPTÉK:
12/990551/75	Z-02	2011.02.28.	1:250 (A1)

MEGBÍZÓ: TRANSZFER-R Kft.

TÁRGY: Tervezett vasúti LPG átfejtő állomás, tartálytelep, és közúti tankautó töltő állomás
Záhony telephely

SZERKESZTŐ: MAJOR FERENC
ELLENŐR: ÓNODI ZALÁN

RÉSZDOKUMENTUM: Telephelyi átnézet
Tüzivíz vezeték nyomvonal terv